


À Carg. Fátima

10/1/2022

AO EXMO. SR.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA FLOR
MUNICIPIO DE VILA FLOR
AVENIDA MARECHAL CARMONA N.º 59
5360 – 303 VILA FLOR

DATA: 06-01-2022

REFª: 03/2022/CM

Assunto: ENVIO DE DADOS TRIMESTRAIS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor

A Águas de Carrazeda S.A. vem por este meio enviar, de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, artigo 17.º, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, os dados do 4º trimestre de 2021 do controlo analítico efectuado aos pontos de entrega a Vila Flor e respetivos boletins de análise.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

ÁGUAS DE CARRAZEDA, S.A.
Rua Victor Guilhar, 90 e 92
5140-103 CARRAZEDA DE ANSIÃES
Tel. 278 617 730
Fax 278 615 730
C.N. 347 155
Cláudia Martins
Cláudia Martins

Águas de Carrazeda S.A.	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES						4.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Ponto de Entrega a Vila Flor - Alagoa e Ponto de Entrega a Vila Flor - Folgares/Freixiel						2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (E. Coli)	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,2	0,5	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	126	126	0	100%	1	1	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Turvação	4	UNT	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C	---	N/ml	0	0	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio	200	µg/L Al	33,5	33,5	0	100%	1	1	100%
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Antimónio	5,0	µg/l Sb	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Arsénio	10	µg/l As	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Benzeno	1,0	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro	1,0	mg/l B	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,40	<0,40	0	100%	1	1	100%
Cálcio	---	mg/l Ca	15	15	---	---	1	1	100%
Cianetos	50	µg/l CN	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Cloretos	250	mg/l Cl	11	11	0	100%	1	1	100%
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	0,409	0,409	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	0,197	0,197	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	1,9	1,9	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	0,0124	0,0124	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano	3,0	µg/l	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	50	50	---	---	1	1	100%
Ferro	200	µg/l Fe	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%

Águas de Carrazeda S.A.	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES						4.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: Ponto de Entrega a Vila Flor - Alagoa e Ponto de Entrega a Vila Flor - Folgares/Freixiel						2021		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	<0,012	<0,012	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,006	<0,006	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,003	<0,003	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,012	<0,012	---	---	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	2,8	2,8	---	---	1	1	100%
Manganês	50	µg/l Mn	0,59	0,59	0	100%	1	1	100%
Nitratos	50	mg/l NO ₃	<4	<4	0	100%	1	1	100%
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	<0,010	<0,010	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
MACPA	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos	0,10	µg/l					0	0	
Imidaclopride	0,10	µg/l					0	0	
Selénio	10	µg/l Se	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Sódio	200	mg/l Na	7,01	7,01	0	100%	1	1	100%
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	<0,30	<0,30	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno	---	µg/l	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno	---	µg/l	<0,10	<0,10	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	26,6	26,6	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	18,5	18,5	---	---	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	<0,20	<0,20	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	6,19	6,19	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	1,96	1,96	---	---	1	1	100%
Dose indicativa	0,10	mSv	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
α - Total	0,1	Bq/l	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): não ocorreram situações de incumprimentos dos									
VP									
Responsável:					Data da publicação no website :				



LABORATÓRIO
REGIONAL DE
TRÁS-OS-MONTES

COMPLEXO DO CACHÃO
5370-132 CACHÃO
MIRANDELA



BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N°:	2021 / 27078	Versão:	1.0	Data de Colheita:	04 outubro 2021
Cliente:	Águas de Carrazeda, S.A.			Hora de Colheita:	11:40
Endereço:	Rua Victor Guilhar n.º 90 e 92 - 5140-103 Carrazeda de Ansiães			Data de Recepção:	04 outubro 2021
Tipo Amostra:	Águas de consumo			Data de início Análise:	04 outubro 2021
Sistema:	PE Vila Flor			Data de fim Análise:	22 outubro 2021
Ponto de Amostragem:	Ponto de Entrega Alagoa			Data de Emissão:	28 outubro 2021
Responsável pela Colheita:	LRTM			Controlo:	CI
				Método de Recolha:	IT01 (versão 12) ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
				ID:	2125412

Boletim Definitivo

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei	VMR	Resultados	Incerteza de Medição
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 / Amd1:2016	UFC/100 mL	0	---	0	---
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	ISO 9308-1:2014 / Amd1:2016	UFC/100 mL	0	---	0	---
DIÓXIDO DE CLORO (in loco)	PAFQ28 (versão 9)	mg/L ClO2	---	0,1-0,4	0,2	± 13%
ALUMÍNIO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Al	200	---	33,5	± 20%
AMÓNIO	LAE 7.3.1 (10ª Edição)	mg/L NH4	0,50	---	<0,1(l.q.)	---
Enumeração de microrganismos viáveis-número de colónias a (22±2) °C	ISO 6222:1999	UFC/mL	Sem Alteração Anormal	100	Não detectado	---
Enumeração de microrganismos viáveis-número de colónias a (36±2) °C	ISO 6222:1999	UFC/mL	Sem Alteração Anormal	20	Não detectado	---
CONDUTIVIDADE (a 20°C)	NP EN 27888:1996	µS/cm	2500	---	126	± 7%
Pesquisa e quantificação de Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	UFC/100 mL	0	---	0	---
COR	NP 627:1972	mg/L escala Pt/Co	20	---	<5(l.q.)	---
pH	PAFQ01 (versão 2)	Unidades de pH	6,5-9,5	---	7,2 (22 °C)	± 8%
MANGANÉS ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Mn	50	---	0,59	± 14%
NITRATOS	PAFQ10 (versão 3)	mg/L NO3	50	---	<4(l.q.)	---
OXIDABILIDADE	EN ISO 8467:1993	mg/L O2	5	---	1,2	± 25%
CHEIRO, a 25°C	EN1622:2006	Factor de Diluição	3	---	<1	---
SABOR, a 25°C	EN1622:2006	Factor de Diluição	3	---	<1	---
TURVAÇÃO	EN ISO 7027-1:2016	UNT	4	---	<0,50(l.q.)	---
FERRO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Fe	200	---	2,2	± 12%

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

A amostragem para o ensaio assinalado com * não se encontra incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # foi contratado em laboratório com ensaio não acreditado e não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com ## e a respectiva incerteza analítica foram contratados em laboratório com ensaio acreditado e não estão incluídos no âmbito da acreditação do LRTM.

A incerteza de medição assinalada com ## não está incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.

Quando a colheita não é da responsabilidade do LRTM, os resultados emitidos referem-se à amostra conforme rececionada, sendo qualquer extrapolação da exclusiva responsabilidade do cliente, os dados tipo de amostra, sistema, ponto de amostragem, data e hora foram fornecidos pelo cliente e são da sua inteira responsabilidade.

Quando a colheita e da responsabilidade do LRTM os resultados referem-se apenas aos itens amostrados. Este boletim foi certificado digitalmente.



LABORATÓRIO
REGIONAL DE
TRÁS-OS-MONTES

COMPLEXO DO CACHÃO
5370-132 CACHÃO
MIRANDELA



BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N°: 2021 / 27078	Versão: 1.0	Data de Colheita: 04 outubro 2021
Cliente: Águas de Carrazeda, S.A.		Hora de Colheita: 11:40
Endereço: Rua Victor Guilhar n.º 90 e 92 - 5140-103 Carrazeda de Ansiães		Data de Recepção: 04 outubro 2021
Tipo Amostra: Águas de consumo		Data de início Análise: 04 outubro 2021
Sistema: PE Vila Flor		Data de fim Análise: 22 outubro 2021
Ponto de Amostragem: Ponto de Entrega Alagoa		Data de Emissão: 28 outubro 2021
Responsável pela Colheita: LRTM		Controlo: CI
		Método de Recolha: IT01 (versão 12) ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
		ID: 2125412

Boletim Definitivo

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei	VMR	Resultados	Incerteza de Medição
NITRITOS	NP EN 26777:1996	mg/L NO2	0,5	---	<0,04(l.q.)	---
ANTIMÓNIO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Sb	5	---	<1,0(l.q.)	---
ARSÉNIO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L As	10	---	<1,0(l.q.)	---
BENZENO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L C6H6	1,0	---	<0,20(l.q.)	---
BENZO(a)PIRENO	PAFQ41 (versão 5)	µg/L	0,01	---	<0,003(l.q.)	---
BORO ##	CZ_SOP_D06_02_002	mg/L B	1,0	---	<0,010(l.q.)	---
BROMATOS ##	CZ_SOP_D06_02_098	µg/L BrO3	10	---	<3,0(l.q.)	---
CÁDMIO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Cd	5,0	---	<0,40(l.q.)	---
CÁLCIO	PAFQ03 (versão 5)	mg/L Ca	---	0-100	15	± 7%
CHUMBO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Pb	10	---	1,9	± 20%
CIANETOS ##	CZ_SOP_D06_02_089.A	µg/L CN	50	---	<5(l.q.)	---
COBRE ##	CZ_SOP_D06_02_002	mg/L Cu	2,0	---	0,0124	± 22%
CRÓMIO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Cr	50	---	<1,0(l.q.)	---
1,2-DICLOROETANO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L C12H2CH2Cl	3,0	---	<0,750(l.q.)	---
DUREZA TOTAL	PAFQ04 (versão 5)	mg/L CaCO3	---	150-500	50	± 7%
Pesquisa e quantificação de Enterococos	ISO 7899-2:2000	UFC/100mL	0	---	0	---
FLUORETOS	PAFQ27 (versão 5)	mg/L F	1,5	---	<0,4(l.q.)	---
MAGNÉSIO	PAFQ05 (versão 4)	mg/L Mg	---	0-50	2,8	± 9%

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

A amostragem para o ensaio assinalado com * não se encontra incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # foi contratado em laboratório com ensaio não acreditado e não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com ## e a respectiva incerteza analítica foram contratados em laboratório com ensaio acreditado e não estão incluídos no âmbito da acreditação do LRTM.

A incerteza de medição assinalada com ## não está incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.

Quando a colheita não é da responsabilidade do LRTM, os resultados emitidos referem-se à amostra conforme rececionada, sendo qualquer extrapolação da exclusiva responsabilidade do cliente, os dados tipo de amostra, sistema, ponto de amostragem, data e hora foram fornecidos pelo cliente e são da sua inteira responsabilidade.

Quando a colheita é da responsabilidade do LRTM os resultados referem-se apenas aos itens amostrados. Este boletim foi certificado digitalmente.



LABORATÓRIO
REGIONAL DE
TRÁS-OS-MONTES

COMPLEXO DO CACHÃO
5370-132 CACHÃO
MIRANDELA



BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º: 2021 / 27078	Versão: 1.0	Data de Colheita: 04 outubro 2021
Cliente: Águas de Carrazeda, S.A.		Hora de Colheita: 11:40
Endereço: Rua Victor Guilhar n.º 90 e 92 - 5140-103 Carrazeda de Ansiães		Data de Recepção: 04 outubro 2021
Tipo Amostra: Águas de consumo		Data de início Análise: 04 outubro 2021
Sistema: PE Vila Flor		Data de fim Análise: 22 outubro 2021
Ponto de Amostragem: Ponto de Entrega Alagoa		Data de Emissão: 28 outubro 2021
Responsável pela Colheita: LRTM		Controlo: CI
		Método de Recolha: IT01 (versão 12) ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
		ID: 2125412

Boletim Definitivo

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei	VMR	Resultados	Incerteza de Medição
MERCÚRIO ##	CZ_SOP_D06_02_096	µg/L Hg	1	---	<0,010(l.q.)	---
NIQUEL ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Ni	20	---	<2,0(l.q.)	---
BENZO(b)FLUORANTENO	PAFQ41 (versão 5)	µg/L	---	---	<0,006(l.q.)	---
BENZO(k)FLUORANTENO	PAFQ41 (versão 5)	µg/L	---	---	<0,003(l.q.)	---
BENZO(ghi)PERILENO	PAFQ41 (versão 5)	µg/L	---	---	<0,010(l.q.)	---
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO	PAFQ41 (versão 5)	µg/L	---	---	<0,012(l.q.)	---
SOMA PAHs	PAFQ41 (versão 5)	µg/L	0,10	---	<0,012(l.q.)	---
SELÉNIO ##	CZ_SOP_D06_02_002	µg/L Se	10	---	<1,0(l.q.)	---
CLORETOS	PAFQ06 (versão 6)	mg/L Cl	250	---	11	± 10%
TETRACLOROETENO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	---	---	<0,20(l.q.)	---
TRICLOROETENO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	---	---	<0,10(l.q.)	---
SOMA TETRA E TRICLOROETENO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	10	---	<0,30(l.q.)	---
CLOROFÓRMIO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	---	---	18,5	± 41%
BROMOFÓRMIO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	---	---	<0,20(l.q.)	---
BROMODICLOROMETANO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	---	---	6,19	± 41%
DIBROMOCLOMETANO ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	---	---	1,96	± 42%
SOMA TRIHALOMETANOS ##	CZ_SOP_D06_03_155	µg/L	100	---	26,6	---
SÓDIO ##	CZ_SOP_D06_02_002	mg/L Na	200	---	7,01	± 10%

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

A amostragem para o ensaio assinalado com ♦ não se encontra incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # foi contratado em laboratório com ensaio não acreditado e não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com ## e a respectiva incerteza analítica foram contratados em laboratório com ensaio acreditado e não estão incluídos no âmbito da acreditação do LRTM.

A incerteza de medição assinalada com ### não está incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.

Quando a colheita não é da responsabilidade do LRTM, os resultados emitidos referem-se à amostra conforme rececionada, sendo qualquer extrapolação da exclusiva responsabilidade do cliente, os dados tipo de amostra, sistema, ponto de amostragem, data e hora foram fornecidos pelo cliente e são da sua inteira responsabilidade.

Quando a colheita é da responsabilidade do LRTM os resultados referem-se apenas aos itens amostrados. Este boletim foi certificado digitalmente.



LABORATÓRIO
REGIONAL DE
TRÁS-OS-MONTES

COMPLEXO DO CACHÃO
5370-132 CACHÃO
MIRANDELA



L0283
ISO/IEC 17025
Ensaços

BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N°: 2021 / 27078	Versão: 1.0	Data de Colheita: 04 outubro 2021
Cliente: Águas de Carrazeda, S.A.		Hora de Colheita: 11:40
Endereço: Rua Victor Guilhar n.º 90 e 92 - 5140-103 Carrazeda de Ansiães		Data de Recepção: 04 outubro 2021
Tipo Amostra: Águas de consumo		Data de início Análise: 04 outubro 2021
Sistema: PE Vila Flor		Data de fim Análise: 22 outubro 2021
Ponto de Amostragem: Ponto de Entrega Alagoa		Data de Emissão: 28 outubro 2021
Responsável pela Colheita: LRTM		Controlo: CI
		Método de Recolha: IT01 (versão 12) ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
		ID: 2125412

Boletim Definitivo

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Límite Lei	VMR	Resultados	Incerteza de Medição
SULFATOS	PAFQ14 (versão 3)	mg/L SO4	250	---	<10(l.q.)	---
α-TOTAL ##	CSN 75 7611 chapter 4	Bq/L	---	0,1	<0,04(l.d.)	---
DOSE INDICATIVA TOTAL ##	CZ_SOP_D06_07_372	mSv/ano	0,10	---	<0,10(l.q.)	---
PESTICIDAS TOTAIS ##	CZ_SOP_D06_03_J02	µg/L	0,5	---	<0,10(l.q.)	---
MCPA ##	CZ_SOP_D06_03_182.A	µg/L	0,10	---	<0,030(l.q.)	---
DESETILTERBUTILAZINA ##	CZ_SOP_D06_03_183.A	µg/L	0,10	---	<0,030(l.q.)	---
DIURÃO ##	CZ_SOP_D06_03_183.A	µg/L	0,10	---	<0,030(l.q.)	---
TERBUTILAZINA ##	CZ_SOP_D06_03_183.A	µg/L	0,10	---	<0,030(l.q.)	---
CLORITOS ##	CZ_SOP_D06_02_098	mg/L ClO2-	0,7	---	0,409	± 15%
CLORATOS ##	CZ_SOP_D06_02_098	mg/L ClO3-	0,7	---	0,197	± 20%

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

A amostragem para o ensaio assinalado com * não se encontra incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # foi contratado em laboratório com ensaio não acreditado e não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com ## e a respectiva incerteza analítica foram contratados em laboratório com ensaio acreditado e não estão incluídos no âmbito da acreditação do LRTM.

A incerteza de medição assinalada com ## não está incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.

Quando a colheita não é da responsabilidade do LRTM, os resultados emitidos referem-se à amostra conforme rececionada, sendo qualquer extrapolação da exclusiva responsabilidade do cliente, os dados tipo de amostra, sistema, ponto de amostragem, data e hora foram fornecidos pelo cliente e são da sua inteira responsabilidade.

Quando a colheita é da responsabilidade do LRTM os resultados referem-se apenas aos itens amostrados. Este boletim foi certificado digitalmente.



LABORATÓRIO
REGIONAL DE
TRÁS-OS-MONTES

COMPLEXO DO CACHÃO
5370-132 CACHÃO
MIRANDELA



BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º: 2021 / 27078	Versão: 1.0	Data de Colheita: 04 outubro 2021
Cliente: Águas de Carrazeda, S.A.		Hora de Colheita: 11:40
Endereço: Rua Victor Guilhar n.º 90 e 92 - 5140-103 Carrazeda de Ansiães		Data de Recepção: 04 outubro 2021
Tipo Amostra: Águas de consumo		Data de início Análise: 04 outubro 2021
Sistema: PE Vila Flor		Data de fim Análise: 22 outubro 2021
Ponto de Amostragem: Ponto de Entrega Alagoa		Data de Emissão: 28 outubro 2021
Responsável pela Colheita: LRTM		Controlo: CI
		Método de Recolha: IT01 (versão 12) ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
		ID: 2125412

Boletim Definitivo

Declaração de conformidade:

RESULTADOS DE ACORDO E EM CONFORMIDADE COM O Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro.

Mirandela, 28 de outubro de 2021

Director Laboratório
(Dr.ª Toniette Cruz)

 Assinado de
forma digital

Notas:

Limite Lei = Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro.

Soma Pesticidas: Resultado calculado com base em resultados individuais, ignorando a(s) parcela(s) < l.q. Se todos os compostos individuais forem < l.q., o valor reportado é o limite de quantificação da soma de pesticidas (<0,1µg/L).

Soma PAH: Resultado calculado com base em resultados individuais, ignorando a(s) parcela(s) < l.q.. Se todos os compostos individuais forem < l.q., o valor reportado no cálculo é o LQ mais elevado.

Soma Tetracloroeteno e Tricloroeteno: Resultado calculado com base em resultados individuais, ignorando a(s) parcela(s) < l.q.. Se todos os compostos individuais forem < l.q., o valor reportado no cálculo é a soma dos LQ individuais.

Soma Trihalometanos: Resultado calculado com base em resultados individuais, ignorando a(s) parcela(s) < l.q.. Se todos os compostos individuais forem < l.q., o valor reportado no cálculo é a soma dos LQ individuais.

VMR: Valor Máximo Recomendado.

l.q. - limite de quantificação; l.d. - limite de detecção.

"PAFQnn", "PABnn" e "ITnn" indica método interno do laboratório; LAE - L'Analyse de l'eau - Jean RODIER 10ª Edição; EPA - Environmental Protection Agency.

NP: Norma Portuguesa; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia, DIN: Norma Alemã.

A incerteza apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2 que proporciona um nível de confiança de aproximadamente 95%.

A declaração de conformidade apresentada no boletim utiliza uma regra de decisão em que a incerteza não é contabilizada.

Os parâmetros com Limite Lei assinalado com $\diamond$ não estão abrangidos pela declaração de conformidade.

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

A amostragem para o ensaio assinalado com $\diamond$ não se encontra incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # foi contratado em laboratório com ensaio não acreditado e não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com ## e a respectiva incerteza analítica foram contratados em laboratório com ensaio acreditado e não estão incluídos no âmbito da acreditação do LRTM.

A incerteza de medição assinalada com ## não está incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.

Quando a colheita não é da responsabilidade do LRTM, os resultados emitidos referem-se à amostra conforme rececionada, sendo qualquer extrapolação da exclusiva responsabilidade do cliente, os dados tipo de amostra, sistema, ponto de amostragem, data e hora foram fornecidos pelo cliente e são da sua inteira responsabilidade.

Quando a colheita é da responsabilidade do LRTM os resultados referem-se apenas aos itens amostrados. Este boletim foi certificado digitalmente.

Página: 5 / 5



LABORATÓRIO
REGIONAL DE
TRÁS-OS-MONTES

COMPLEXO DO CACHÃO
5370-132 CACHÃO
MIRANDELA



BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º: 2021 / 41895	Versão: 1.0	Data de Colheita: 06 dezembro 2021
Cliente: Águas de Carrazeda, S.A.		Hora de Colheita: 13:45
Endereço: Rua Victor Guilhar n.º 90 e 92 - 5140-103 Carrazeda de Ansiães		Data de Recepção: 06 dezembro 2021
Tipo Amostra: Águas de consumo		Data de início Análise: 06 dezembro 2021
Sistema: PE Vila Flor		Data de fim Análise: 07 dezembro 2021
Ponto de Amostragem: Ponto de Entrega Folgares/Freixiel		Data de Emissão: 09 dezembro 2021
Responsável pela Colheita: LRTM		Controlo: CR1
		Método de Recolha: IT01 (versão 12) ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006

Boletim Definitivo

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei	VMR	Resultados	Incerteza de Medição
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli	ISO 9308-1:2014 / Amd1:2016	UFC/100 mL	0	---	0	---
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	ISO 9308-1:2014 / Amd1:2016	UFC/100 mL	0	---	0	---
DIOXIDO DE CLORO (in loco)	PAFQ28 (versão 9)	mg/L ClO ₂	---	0,1-0,4	0,5	± 13%

Declaração de conformidade:

RESULTADOS DE ACORDO E EM CONFORMIDADE COM O Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro.

Mirandela, 09 de dezembro de 2021

Director Laboratório
(Dr.ª Toniette Cruz)

 Assinado de
forma digital

Notas:

Limite Lei = Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro.

VMR: Valor Máximo Recomendado.

I.q. - limite de quantificação; I.d. - limite de detecção.

"PAFQnn", "PABnn" e "ITnn" indica método interno do laboratório; LAE - L'Analyse de l'eau - Jean RODIER 10ª Edição; EPA - Environmental Protection Agency.

NP: Norma Portuguesa; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia, DIN: Norma Alemã.

A incerteza apresentada é uma incerteza expandida calculada usando um fator de expansão de 2 que proporciona um nível de confiança de aproximadamente 95%.

A declaração de conformidade apresentada no boletim utiliza uma regra de decisão em que a incerteza não é contabilizada.

Os parâmetros com Limite Lei assinalado com 0 não estão abrangidos pela declaração de conformidade.

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

A amostragem para o ensaio assinalado com * não se encontra incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com # foi contratado em laboratório com ensaio não acreditado e não está incluído no âmbito da acreditação do LRTM.

O ensaio assinalado com ## e a respectiva incerteza analítica foram contratados em laboratório com ensaio acreditado e não estão incluídos no âmbito da acreditação do LRTM.

A incerteza de medição assinalada com ## não está incluída no âmbito da acreditação do LRTM.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.

Quando a colheita não é da responsabilidade do LRTM, os resultados emitidos referem-se à amostra conforme rececionada, sendo qualquer extrapolação da exclusiva responsabilidade do cliente, os dados tipo de amostra, sistema, ponto de amostragem, data e hora foram fornecidos pelo cliente e são da sua inteira responsabilidade.

Quando a colheita é da responsabilidade do LRTM os resultados referem-se apenas aos itens amostrados. Este boletim foi certificado digitalmente.

Página: 1 / 1