MUNICÍPIO DE VILA FLOR

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

EDITAL

ENG.º PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO, Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor.

Em cumprimento do estabelecido no artigo n.º 32 do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, **TORNA PÚBLICO** o Relatório do 2.º Trimestre do Controlo da Qualidade da Água de 2025.

Para constar que se lavrou o presente Edital vai ser afixado no local de estilo, fazendo parte do mesmo os seguintes anexos.

Câmara Municipal de Vila Flor, 18 de agosto de 2025

P.O. O Presidente da Câmara,

(Eng.º Pedro Lima)

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA FLOR	EDITAL n.º 2/2025
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA_Fontelonga	2º TRIMESTRE 1 de Abril 30 de Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas	Análises de Verificação de Conformidade		
	VP	Unidade	Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas		Mínimo	Máximo	N.º de Análises superiores ao VP
CR1 - Controlo de Rotina 1												
Pes. e quantif de Escherichia coli	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%	0	0	0
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%	0	0	0
Determinação de Dióxido de cloro	0,1 - 0,4	mg/l	0,1	0,1	0	100%	2	2	100%	0	0	0
Determinação de Cloro residual livre	0,1 - 0,4	mg/l	<0,16	<0,16	0	100%	1	1	100%	0	0	0
CR2 - Controlo de Rotina 2												
Determinação do pH	6,5 - 9,0	Unidades de pH	7,0	7,0	0	0%	1	1	100%	0	0	0
Determinação do Sabor	3	Fator de Diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Turvação	0,2	UNT	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Alumínio	200	µg/l Al	21,9	21,9	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Ferro	200	µg/l Fe	19,9	19,9	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)ºC	100	N/ml	3	3	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação do Cheiro	3	Fator de Diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação da Condutividade Eléctrica	420 - 520	µS/cm a 20 ºC	94,2	94,2	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Cor	20	mg/l PtCo	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Cloratos	0,25	mg/l ClO_3	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Cloritos	0,25	mg/l ClO_2	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%	0	0	0
CI - Controlo de Inspeção												
Determinação de Azoto Amoniacal	0,50	mg/l NH_4										
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l										
Determinação de Cálcio	100	mg/l Ca										
Determinação de Chumbo	10	µg/l Pb										
Determinação de Cobre	2,0	mg/l Cu										
Determinação de Crómio	50	µg/l Cr										
Determinação de Dureza total	-	mg/l $CaCO_3$										
PAH´s	0,10	µg/l										
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/l										
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/l										
Benzo(ghi)perileno	-	µg/l										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/l										
Determinação de Magnésio	---	mg/l Mg										
Determinação de Manganês	50	µg/l Mn										
Determinação de Nitritos	0,50	mg/l NO_2										
Determinação de Níquel	20	µg/l Ni										
Determinação de Oxidabilidade	3	mg/l O_2										
Potássio total	---	mg/l K										
THM´s	100	µg/l										
Clorofórmio	-	µg/l										
Bromofórmio	-	µg/l										
Bromodiclorometano	-	µg/l										
Dibromodiclorometano	-	µg/l										
Parâmetros Conservativos PE Mourão e PE Folgares/Frexiel (*):												
Antimónio	5,0	µg/l Sb										
Arsénio	10	µg/l As										
Benzeno	1	µg/l										

Boro	1	mg/l B
Bromatos	10	µg/l BrO_3
Cádmio	5,0	µg/l Cd
Cianetos	50	µg/l
Cloretos	250	mg/l Cl
1,2 - Dicloroetano	3,0	µg/l
Fluoretos	1,5	mg/l F
Mercúrio	1,0	µg/l Hg
Nitratos	50	mg/l NO_3
Pesticidas - total	0,50	µg/l
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l
Dimetenamida-P	0,10	µg/l
Diurão	0,10	µg/l
Imidacloprida	0,10	µg/l
MCPA	0,10	µg/l
Metribuzina	0,10	µg/l
Clorpirifos	0,10	µg/l
Glifosato	0,10	µg/l
M656PH051	0,10	µg/l
Terbutilazina	0,10	µg/l
Selénio	20,0	µg/l Se
Sódio	10	mg/l Na
Sulfatos	200	mg/l SO_4
Tetracloroeteno e tricloroeteno	250	µg/l
Tetracloroeteno	10	µg/l
Tricloroeteno	-	µg/l
Dose Indicativa	0,1	mSv
α Total	0,1	Bq/l
Radão	500	Bq/l

***Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Águas de Carrazeda**

Análise dos resultados: Os resultados analíticos apresentados, evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade de água estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor: Eng.º Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo

Pel

Ana Sofia Gonçalves Romão

Data da publicitação no *website* : 18/08/2025

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA FLOR

EDITAL n.º 2/2025

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA_Trindade

2º TRIMESTRE
1 de Abril
a
30 de Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas	Análises de Verificação de Conformidade		
	VP	Unidade	Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas		Mínimo	Máximo	N.º de Análises superiores ao VP
CR1 - Controlo de Rotina 1												
Pes. e quantif. de Escherichia coli	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Cloro Residual Livre	0,2 - 0,6	mg/l	<0,16	<0,16	0	100%	1	1	100%	0	0	0
CR2 - Controlo de Rotina 2												
Determinação de Azoto Amoniacal	0,50	mg/l NH_4										
Determinação de Bromatos	10	µg/l BrO_3										
Determinação do Cheiro	3	Fator de Diluição										
Determinação da Condutividade Eléctrica	420 - 520	µS/cm a 20 °C										
Determinação de Cor	20	mg/l PtCo										
Determinação de Dureza total	>= 150 e <= 500	mg/l $CaCO_3$										
Determinação de Ferro	200	µg/l Fe										
Determinação de Alumínio	200	µg/l Al										
Determinação de Oxidabilidade	3	mg/l O_2										
Determinação do pH	6,5 - 9,0	Unidades de pH										
Determinação do Sabor	3	Fator de Diluição										
Determinação de Turvação	0,2	UNT										
Determinação de Cálcio	100	mg/l Ca										
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	0	N/100 ml										
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22+2)ºC	100	N/ml										
CI - Controlo de Inspeção												
Determinação de Nitritos	0,50	mg/l NO_2										
PAH´s	0,10	µg/l										
Benzo(b)fluoranteno	—	µg/l										
Benzo(k)fluoranteno	—	µg/l										
Benzo(ghi)perileno	—	µg/l										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	—	µg/l										
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l										
Determinação de Cobre	2,0	mg/l Cu										
Determinação de Chumbo	10	µg/l Pb										
THM´s	80	µg/l										
Clorofórmio	—	µg/l										
Bromofórmio	—	µg/l										
Bromodiclorometano	—	µg/l										
Dibromodiclorometano	—	µg/l										
Determinação de Crómio	50	µg/l Cr										
Determinação de Níquel	20	µg/l Ni										
Potássio total	—	mg/l K										
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	0	N/100 ml										
Determinação de Cloratos	0,25	N/100 ml										
Determinação de Cloritos	0,25	mg/l ClO_2										
Determinação de Magnésio	—	mg/l Mg										
Determinação de Manganês	50	µg/l Mn										
Parâmetros Conservativos PE Sambade - Vila Flor (*):												
Antimónio	10	µg/l Sb	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%			
Arsénio	10	µg/l As	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%			
Benzeno	1,0	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%			
Boro	1,5	mg/l B	0,005	0,005	0	100%	1	1	100%			

Bromatos	10	µg/l BrO_3	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%			
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%			
Cianetos	50	µg/l	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%			
Cloretos	250	mg/l Cl	12	12	0	100%	1	1	100%			
1,2 - Dicloroetano	3,0	µg/l	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%			
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%			
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%			
Nitratos	50	mg/l NO_3	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%			
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%			
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Dimetoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Imidaclopride	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
MCPA	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Omeotoato	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
Selénio	20,0	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%			
Sódio	200	mg/l Na	11	11	0	100%	1	1	100%			
Sulfatos	250	mg/l SO_4	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%			
Tetracloroeteno e tricloroeteno	10	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%			
Tetracloroeteno	-	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%			
Tricloroeteno	-	µg/l	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%			
Dose Indicativa	0,10	mSv	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%			
α Total	-	Bq/l	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%			

***Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Águas do Norte**

PELI

Análise dos resultados: Os resultados analíticos apresentados, evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade de água estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor: Eng.º Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo

Ana Sílvia Gonçalves Ramos

Data da publicação no *website* : 18/08/2025

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA FLOR	EDITAL n.º 2/2025
	ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA_Vale Frechoso	2º TRIMESTRE 1 de Abril a 30 de Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas	Análises de Verificação de Conformidade		
	VP	Unidade	Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas		Mínimo	Máximo	N.º de Análises superiores ao VP
CR1 - Controlo de Rotina 1												
Pes. e quantif de Escherichia coli	0	N/100 ml										
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	0	N/100 ml										
Determinação de Cloro residual livre	0,2 - 0,6	mg/l										
CR2 - Controlo de Rotina 2												
Determinação do Cheiro	3	Fator de Diluição										
Determinação da Condutividade Eléctrica	420 - 520	µS/cm a 20 ºC										
Determinação de Cor	20	mg/l PtCo										
Determinação do pH	6,5 - 9,0	Unidades de pH										
Determinação do Sabor	3	Fator de Diluição										
Determinação de Turvação	0,2	UNT										
Determinação de Ferro	200	µg/l Fe										
Determinação de Arsénio	10	µg/l As										
Manganês	50	µg/l Mn										
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	0	N/100 ml										
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)ºC	100	N/ml										
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	0	N/100 ml										
CI - Controlo de Inspação												
Determinação de Azoto Amoniacal	0,50	mg/l NH_4										
Determinação de Bromatos	10	µg/l BrO_3										
Determinação da Dureza total	-	mg/l $CaCO_3$										
Determinação de Oxidabilidade	3	mg/l O_2										
Determinação de Cálcio	100	mg/l Ca										
Determinação de Cloretos	250	mg/l Cl										
Determinação de Cloratos	0,25	mg/l ClO3										
Determinação de Fluoretos	1,5	mg/l F										
Determinação de Nitratos	50	mg/l NO_3										
Determinação de Nitritos	0,50	mg/l NO_2										
Determinação de Sulfetos	250	mg/l SO_4										
PAH's	0,10	µg/l										
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/l										
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/l										
Benzo(ghi)perileno	-	µg/l										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/l										
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l										
Determinação de Cádmio	5,0	µg/l Cd										
Dose indicativa	0,10	mSv										
Determinação de Cobre	2,0	mg/l Cu										
Antimónio	10	µg/l Sb										
Selénio	20	µg/l Se										
Mercúrio	1,0	µg/l Hg										
Benzeno	1,0	µg/l										
Boro	1,5	mg/l B										
Determinação de Manganês	50	µg/l Mn										
Determinação de Chumbo	10	µg/l Pb										
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l										
Tetra e Tricloroeteno	10	µg/l										
Tetracloroeteno	-	µg/l										

Tricloroeteno	-	µg/l										
THM´s	100	µg/l										
Clorofórmio	-	µg/l										
Bromofórmio	-	µg/l										
Bromodiclorometano	-	µg/l										
Dibromodiclorometano	-	µg/l										
Determinação de Crómio	50	µg/l Cr										
Determinação de Níquel	20	µg/l Ni										
Potássio total	—	mg/l K										
Sódio	200	mg/l Na										
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	0	N/100 ml										
Radão	500	Bq/l										
Determinação de Cloritos	0,25	mg/l ClO_2										
alfa-Total - ALS (W-GAA-SCI)	0,1	Bq/l										
Determinação de Alumínio	200	µg/l Al										
Determinação de Magnésio	—	mg/l Mg										
Cianetos	50	µg/l CN										
Urânio 234	50	µg/l										
Urânio 238	-	µg/l										
Rádio 226	-	Bq/l										
Polónio 210	-	Bq/l										
Glifosato	0,10	µg/l										
Clorpirifos	0,10	µg/l										
Pesticidas - Totais	0,50	µg/l										
Dimetenamida-P	0,10	µg/l										
Imidaclopride	0,10	µg/l										
M656PH051	0,10	µg/l										
Diurão	0,10	µg/l										
MCPA	0,10	µg/l										
Metribuzina	0,10	µg/l										
Terbutilazina	0,10	µg/l										
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l										

Análise dos resultados: Não foi efetuado qualquer tipo de controlo em PCQA 2025 pois a ZA_Vale Frechoso deixou de ser abastecida por furo artesiano no dia 09 de maio, integrando assim a ZA_Trindade abastecida em alta pelas Águas do Norte - Barragem de Sambade. Tal facto levou à alteração do Plano de Controlo de Qualidade da Água 2025 invalidando o Controlo de Rotina Tipo 2 previsto no dia 12 de Maio de 2025.

PEM

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor: Eng.º Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo

Ana Sofia Gonçalves Ramos

Data da publicação no *website* : 18/08/2025

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE VILA FLOR

EDITAL n.º 2/2025

ZONA DE ABASTECIMENTO: ZA_Vila Flor

2º TRIMESTRE
1 de Abril
a
30 de Junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetros (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 69/2023		Valores obtidos		N.º de Análises superiores ao VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises PCQA		% de Análises realizadas	Análises de Verificação de Conformidade		
	VP	Unidade	Valor mínimo	Valor máximo			Agendadas	Realizadas		Mínimo	Máximo	N.º de Análises superiores ao VP
CR1 - Controlo de Rotina 1												
Pes. e quantif. de Escherichia coli	0	N/100 ml	0	0	0	100%	6	6	100%	0	0	0
Pes. e quantif. de Bactérias Coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	6	6	100%	0	0	0
Determinação de Cloro residual livre	0,2 - 0,6	mg/l	<0,16	0,7	0	100%	6	6	100%	0	0	0
CR2 - Controlo de Rotina 2												
Determinação do Cheiro	3	Factor de Diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação da Condutividade Eléctrica	420 - 520	µS/cm a 20 °C	68,1	68,1	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Cor	20	mg/l PtCo	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação do pH	6,5 - 9,0	Unidades de pH	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação do Sabor	3	Factor de Diluição	<1	<1	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação da Turvação	0,2	UNT	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Pes. e quantif. de Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Enum.microrg. viáveis-n.ºde colónias(22±2)ºC	100	N/ml	4	4	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Pes. e quantif. de Enterococos intestinais	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Ferro	200	µg/l Fe	<5,0	<5,0	0	50%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Alumínio	200	µg/l Al	29,8	29,8	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Manganês	50	µg/l Mn	15,4	15,4	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Cloratos	0,25	mg/l ClO_3	<0,08	<0,08	0	100%	1	1	100%	0	0	0
Determinação de Cloritos	0,25	mg/l ClO_2				100%			100%			
CI - Controlo de Inspeção												
Determinação do Azoto Amoniacal	0,50	mg/l NH_4										
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l										
Determinação de Cálcio	100	mg/l Ca										
Determinação de Cloritos	0,25	mg/l ClO_2										
Determinação de Chumbo	10	µg/l Pb										
Determinação de Cobre	2,0	mg/l Cu										
Determinação de Crómio	50	µg/l Cr										
Determinação de Dureza total	-	mg/l $CaCO_3$										
PAH´s	0,10	µg/l										
Benzo(b)fluoranteno	-	µg/l										
Benzo(k)fluoranteno	-	µg/l										
Benzo(ghi)perileno	-	µg/l										
Indeno(1,2,3-cd)pireno	-	µg/l										
Determinação de Magnésio	—	mg/l Mg										
Determinação de Nitritos	50	µg/l Mn										
Determinação de Níquel	0,50	mg/l NO_2										
Determinação de Oxidabilidade	20	µg/l Ni										
Potássio total	3	mg/l O_2										
THM´s	—	mg/l K										
Clorofórmio	100	µg/l										
Bromofórmio	-	µg/l										
Bromodiclorometano	-	µg/l										
Dibromodiclorometano	-	µg/l										
Parâmetros Conservativos PE Peneireiro - Vila Flor (*):												
Antimónio	10	µg/l Sb	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%			
Arsénio	10	µg/l As	≤0,5	≤0,5	0	100%	1	1	100%			
Benzeno	1,0	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%			

Boro	1,5	mg/l B	0,015	0,015	0	100%	1	1	100%			
Bromatos	10	µg/l BrO_3	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%			
Cádmio	5,0	µg/l Cd	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%			
Cianetos	50	µg/l	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%			
Cloretos	250	mg/l Cl	15	15	0	100%	1	1	100%			
1,2 - Dicloroetano	3,0	µg/l	<0,750	<0,750	0	100%	1	1	100%			
Fluoretos	1,5	mg/l F	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%			
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%			
Nitratos	50	mg/l NO_3	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%			
Pesticidas - total	0,50	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%			
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
Dimetenamida-P	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Imidacloprida	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
MCPA	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
Metribuzina	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
M656PH051	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Glifosato	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
Clorpirifos	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Diurão	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-			
Terbutilazina	0,10	µg/l	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%			
Selénio	20,0	µg/l Se	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%			
Sódio	200	mg/l Na	10	10	0	100%	1	1	100%			
Sulfatos	250	mg/l SO_4	3,2	3,2	0	100%	1	1	100%			
Tetracloroeteno e tricloroeteno	10	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%			
Tetracloroeteno	-	µg/l	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%			
Tricloroeteno	-	µg/l	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%			
Dose Indicativa	0,10	mSv	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%			
α Total	-	Bq/l	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%			

***Parâmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Águas do Norte**

Análise dos resultados: Os resultados analíticos apresentados, evidenciam que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade de água estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor: Eng.º Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo

Ana Sofia Gonçalves Nunes

Data da publicitação no *website* : 18/08/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR